


2 kVA Ringkerntrafo im Leerlauf eingeschaltet mit Einschaltstrombegrenzer, TEB02, für 230V 16A, mit nach 100msec. gebrücktem 3,5 Ohm Vorwiderstand.

Abgesichert mit 10A B-Typ Leitungsschutzschalter, der auslöst.



Emeko Ing.Büro M.Konstanzer, teb0203.cdr

27.11.98

esb-auf-Ringkerntr-10AB-Sich..cdr